Certificado de Conformidad

Por medio del certificado de producto número / *By the product certificate number* **Nº 240361RECO01-A–CER**

Emitido a: / *Issued to:*

Propietario de la licencia: / *License holder:* **Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd.**
4-13/F, Building A, Sino-German(Europe) Industrial Park, Hangcheng Ave, Bao'an District, Shenzhen, China

Marca: / *Trademark:* GROWATT

Dirección de fábrica: / *Factory location:* **Guangdong Growatt New Energy Co.,Ltd.**
Growatt Industrial Park, No.17 Pingheng Road Pingtan Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, P.R. China.

Se certifica que el producto: / *It is certified that the product:*

Tipo de aparato: / *Type of product:* **Micro Inversor FV** / *PV Micro Inverter*

Modelos: / *Models:*

Datos técnicos: / *Rated characteristics:*

	NEO 600M-X	NEO 800M-X	NEO 1000M-X
Potencia nominal / *Rated power*	**600 W**	**800 W**	**1000 W**
Tensión nominal / *Rated voltage*		**230 V_{ac}**	
Frecuencia nominal / *Rated frequency*		**50 Hz**	
Versión firmware / *Firmware version*		**GJ1.0**	
Número de fases / *Number of phases*		**Monofásico** / *Single-phase* **(L/N/PE)**	
Transformador de aislamiento / *Isolation transformer*		**Sí** / *Yes*	

Está en cumplimiento con la norma de ensayos: / *Is in compliance with the test standard:*

- **UNE 217002: 2020** Inversores para conexión a la red de distribución. Ensayos de los requisitos de inyección de corriente continua a la red, generación de sobretensiones y sistema de detección de funcionamiento en isla.

teniendo en cuenta los requisitos aplicables de la norma y regulación: / *taking into account the applicable requirements of the standard and regulation:*

- **IEC 62116:2014** "Utility-interconnected photovoltaic inverters-Test procedure of islanding prevention measures"
- **Anexo I, apartado 2.3.6 y 5.3 de la Orden Ministerial TED/749/2020**, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para la conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión.

El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno de SGS PE.T-ECPE-23 de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065. / *The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure PE.T-ECPE-23 based on the requirements of the UNE-EN ISO/IEC 17065.*

Este certificado se emite por vez primera el 9 de agosto de 2024. / *This certificate is first issued on 9th August 2024.*
Este certificado es válido hasta el 9 de agosto de 2029. / *This certificate is valid until the 9th August 2029*.

Madrid, 9 de agosto de 2024 / *Madrid, 9th August 2024*

María J. González Soria
Certificadora